

Emetteur :

DEPT/GROUPE/SECTION ou ENTREPRISE : TE/MSCI/MNC

A 1226

### ATTESTATION DE PREMIERE ETAPE DE CONSIGNATION

*responsable des aimants*

Le chef de travaux M. J. BAUCHE des Etablissements ou Service TE/MSCI/MNC

est chargé de l'exécution des travaux suivants : mise en sécurité des aimants pour travaux BEIABP/SU (alignement)

Sur l'ouvrage ci-après : Voir liste ci-jointe (BB4 - aimants TT41 sauf MBG)

Le chargé de consignation M. RB/DB Tél. : 16 3667


atteste que :  
L'ouvrage défini ci-dessus est séparé des sources de tension connues  
Les organes de séparation sont condamnés ouverts


Le chargé de travaux s'engage à réaliser :  
 L'identification de l'ouvrage sur le lieu de travail  
 La vérification d'absence de tension et poser, dans les cas prévus, MALT CC. } *Non applicable*

#### DISPOSITIONS PARTICULIERES

Voir feuille ci-jointe

Attestation délivrée le 4/01/10 à 11 h 00 min. au chargé de travaux qui s'engage à respecter les prescriptions de sécurité en vigueur.

Signatures :  le chargé de consignation

 le chargé de travaux  
*responsable aimants*

#### AVIS DE FIN DE TRAVAIL

Le chef de travaux M. .... des Etablissements ou Service .....  
avise M. .... chargé de consignation, que les travaux désignés dans la première partie de ce document sont terminés le ..... à ..... h ..... min. et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail.  
Le chargé de travaux déclare, en outre, avoir enlevé les dispositifs de sécurité et autres matériels placés par ses soins et remis les ouvrages en ordre de marche en ce qui le concerne (sans avoir pour autant remis sous tension).

Signatures : ..... le chargé de consignation ..... le chargé de travaux

#### REPLACEMENT DU CHARGE DE TRAVAUX/CHARGE DE CONSIGNATION

Remplacé		Remplaçant		Date/Heure
Nom	Signature	Nom	Signature	

CERN SERVICE ELECTRIQUE 11.98 ver. 1.0